PRINCIPALI NORME CEI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

- CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
- **CEI 11-1** Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
- CEI 17-13 Quadri elettrici di bassa tensione.
- CEI 17-43 Calcolo della sovratemperatura per quadri di bassa tensione.
- CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
- CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari.
- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
- CEI 64-11 Impianti elettrici nei mobili.
- CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
- CEI 64-15 Impianti negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.
- CEI 64-17 Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.
- CEI 64-50 Edilizia residenziale Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale.
- CEI 64-54 Edilizia residenziale Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo.
- CEI 64-55 Edilizia residenziale Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari , telefonici e di trasmissione dati Criteri particolari per le strutture alberghiere.
- CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini.
- CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico.
- **CEI 81-4** Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
- CEI 81-5 Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC).
- **CEI 81-6** Protezione delle strutture contro i fulmini Linee di telecomunicazione.
- **CEI 81-7** Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per telecomunicazioni.
- **CEI 81-8** Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.